

(5) În cazul lucrărilor noi, modificărilor și modernizărilor instalațiilor de stingere cu apă, detectare, semnalizare și alarmare la incendiu la clădiri existente ce intră sub incidența Hotărârii Guvernului nr. 1.739/2006, se emit avize de securitate la incendiu pe baza următoarelor documente, după caz:

- a) cerere-tip — două exemplare;
- b) plan de situație al rețelei de hidranți exteriori la scara 1:100 sau 1:200 — două exemplare;
- c) memoriul tehnic în care se includ breviarul de calcul,
- d) scheme electrice și funcționale ale stației de pompare pentru incendiu, schema gospodăriei de apă de incendiu, după caz, la faza de proiectare DTAC, pentru instalațiile de stingere cu hidranți exteriori — două exemplare;
- e) documentația tehnică, cuprinzând memoriul tehnic în care se includ breviarul de calcul și piese desenate la scara 1:50 sau 1:100, cum sunt: planuri de nivel cu amplasarea instalațiilor, schema izometrică, scheme electrice și funcționale ale stației de pompare pentru incendiu, schema coloanelor, gospodăriei de apă de incendiu, stației de hidrofor etc., pentru instalațiile interioare de stingere cu apă, la faza de proiectare DTAC — două exemplare;
- f) documentația tehnică, cuprinzând memoriul tehnic cu descrierea instalației și piese desenate la scara 1:50 sau 1:100, cum sunt: schema bloc a instalației, planuri de nivel cu amplasarea instalației, pentru instalațiile de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu, la faza de proiectare DTAC — două exemplare;
- g) referatul verficatorului de proiect pentru cerința esențială „securitate la incendiu” — în specialitatea respectivă, la faza de proiectare DTAC — două exemplare;

h) opis cu documentele depuse — două exemplare.