

(4) În cazul sistemelor, lucrărilor și rețelelor de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor în localități, platforme și parcuri industriale, se emit avize de securitate la incendiu pe baza următoarelor documente:

- a) cerere-tip — două exemplare;
- b) plan de situație cuprinzând amplasamentul instalației proiectate în raport cu elementele-cadru existente, scara 1:200 sau 1:500, cu menționarea distanțelor față de vecinătăți pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funcțiunea acestora, precum și marcarea căilor de acces la drumurile publice,
- c) menționându-se lățimea și lungimea lor — două exemplare;
- d) documentația tehnică, cuprinzând memoriul tehnic în care se include breviarul de calcul și schema instalației, scheme electrice și funcționale ale stației de pompare pentru incendiu, schema gospodăriei de apă de incendiu, după caz, la faza de proiectare DTAC — două exemplare;
- e) referatul verficatorului de proiect pentru cerința esențială „securitate la incendiu”, la faza de proiectare DTAC — minimum atestat la specialitatea instalații sanitare — două exemplare;
- f) opis cu documentele depuse — două exemplare.